



Bescheinigung

des Wärmenetzbetreibers
über die energetische Bewertung der Fernwärmeversorgung
nach Arbeitsblatt AGFW FW 309-5 und FW 309-7

für das Versorgungsgebiet

Kehl Kreuzmatt

des Versorgungsunternehmens

Wärmegeellschaft Kehl mbH & Co. KG
Herderstraße 2
77694 Kehl

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

	MWh	Deckungs- anteil DA	Pflicht- anteil PA	Erfüllungs- grad EG
Wärmenetzeinspeisung gesamt	13.272			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	8.260	62 %		
davon aus: fossilen Brennstoffen				
davon aus: Erdgas	8.260	62 %	50 %	124 %
Kohle	0	0 %	50 %	0 %
Heizöl	0	0 %	50 %	0 %
fester Biomasse	0	0 %	50 %	0 %
flüssiger Biomasse	0	0 %	50 %	0 %
Biogas	0	0 %	30 %	0 %
sonstigen Brennstoffen	0	0 %	50 %	0 %
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
davon aus: fester Biomasse	0	0 %	50 %	0 %
flüssiger Biomasse	0	0 %	50 %	0 %
Abwärmenutzung	0	0 %	50 %	0 %
Umweltwärme/Geothermie	0	0 %	50 %	0 %
Solarstrahlung	8	0 %	15 %	0 %
Tiefengeothermie	0	0 %	50 %	0 %
Erdgas	4.920	37 %		
Heizöl	84	1 %		

> insgesamt aus erneuerbaren Energien 0,0
> insgesamt aus erneuerbaren Energien oder Abwärme 0,0

Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW} 125 %

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt? JA

Die Bilanzierung wurde auf der Basis von Messwerten durchgeführt
Zeitraum der Datenbasis: 2018

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum: 16.05.2025

ausgestellt am: 04.10.2021
(nach FW 309-7:2021, Abschnitt 5)

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde durchgeführt von:

Philipp Hunn
f_p-Gutachter-Nr. AGFW-FW609-293